ばい煙濃度 測定結果（南部清掃工場）

年度	測定年月日	計量項目		計量結果		排出基準	
		名称	単位	１号炉	２号炉	１号炉	２号炉
令和６年度	令和6年5月23日	ダスト濃度	g/m^{3}N	<0.00054	<0.00054	0.05	0.05
		いおう酸化物量	m^{3}N/h	4.5	6.3	K値	17.5
						69	70
		窒素酸化物濃度	ppm	100	110	200	200
		塩化水素	mg/m^{3}N	11	12	326	326
	令和6年12月5日	ダスト濃度	g/m^{3}N	<0.00051	<0.00057	0.05	0.05
		いおう酸化物量	m^{3}N/h	1.1	2.4	K値	17.5
						69	70
		窒素酸化物濃度	ppm	70	95	200	200
		塩化水素	mg/m^{3}N	14	9.2	326	326
令和７年度	令和7年5月27日	ダスト濃度	g/m^{3}N	0.00073	0.00071	0.05	0.05
		いおう酸化物量	m^{3}N/h	0.89	1.50	K値	17.5
						69	70
		窒素酸化物濃度	ppm	115	142	200	200
		塩化水素	mg/m^{3}N	13	8.4	326	326
	令和7年11月19日	ダスト濃度	g/m^{3}N	0.0013	0.0051	0.05	0.05
		いおう酸化物量	m^{3}N/h	2.1	4.5	K値	17.5
						69	70
		窒素酸化物濃度	ppm	115	130	200	200
		塩化水素	mg/m^{3}N	19	20	326	326

※分析値の「<」は、検出下限値未満を示します。