

ばい煙濃度 測定結果（南部清掃工場）

年度	測定年月日	計量項目		計量結果		排出基準	
		名称	単位	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
令和3年度	令和 3年 5月20日	ダスト濃度	g/m³N	0.061	<0.00065	0.08	0.08
		いおう酸化物量	m³N/h	0.18	0.32	K値	17.5
						69	70
		窒素酸化物濃度	ppm	110	130	250	250
	令和 3年11月15日	塩化水素	mg/m³N	57	47	700	700
		ダスト濃度	g/m³N	<0.00073	<0.00078	0.08	0.08
		いおう酸化物量	m³N/h	0.017	0.018	K値	17.5
						69	70
令和4年度	令和 4年 5月19日	窒素酸化物濃度	ppm	120	130	250	250
		塩化水素	mg/m³N	9.1	5.6	700	700
	令和 4年11月9日	ダスト濃度	g/m³N	0.001	<0.00062	0.08	0.08
		いおう酸化物量	m³N/h	0.27	0.23	K値	17.5
						67	68
		窒素酸化物濃度	ppm	130	110	250	250
	令和 4年11月9日	塩化水素	mg/m³N	4.3	67	700	700
		ダスト濃度	g/m³N	<0.00068	<0.00080	0.08	0.08
		いおう酸化物量	m³N/h	0.053	0.027	K値	17.5
						67	65
		窒素酸化物濃度	ppm	110	120	250	250
		塩化水素	mg/m³N	22	7.6	700	700

※分析値の「<」は、検出下限値未満を示します。