

ばい煙濃度 測定結果（南部清掃工場）

年度	測定年月日	計量項目		計量結果		排出基準	
		名称	単位	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
令和6年度	令和6年5月23日	ダスト濃度	g/m ³ N	<0.00054	<0.00054	0.05	0.05
		いおう酸化物量	m ³ N/h	4.5	6.3	K値	17.5
						69	70
		窒素酸化物濃度	ppm	100	110	200	200
		塩化水素	mg/m ³ N	11	12	326	326
	令和6年12月5日	ダスト濃度	g/m ³ N	<0.00051	<0.00057	0.05	0.05
		いおう酸化物量	m ³ N/h	1.1	2.4	K値	17.5
						69	70
		窒素酸化物濃度	ppm	70	95	200	200
		塩化水素	mg/m ³ N	14	9.2	326	326
		ダスト濃度	g/m ³ N			0.05	0.05
		いおう酸化物量	m ³ N/h			K値	17.5
						69	70
		窒素酸化物濃度	ppm			200	200
		塩化水素	mg/m ³ N			326	326
		ダスト濃度	g/m ³ N			0.05	0.05
		いおう酸化物量	m ³ N/h			K値	17.5
						69	70
		窒素酸化物濃度	ppm			200	200
		塩化水素	mg/m ³ N			326	326

※分析値の「<」は、検出下限値未満を示します。