

水銀排出濃度 測定結果（南部清掃工場）

年度		号炉	全水銀【単位：ug/m ³ N】		
			採取日	排出濃度	基準値
平成30年度	上半期	1号炉	11月28日	4.7	50
		2号炉	9月25日	44.0	50
	下半期	1号炉	1月21日	2.3	50
		2号炉	1月21日	1.1	50
令和元年度	上半期	1号炉	9月 5日	26.0	50
		2号炉	9月 6日	5.2	50
	下半期	1号炉	1月17日	4.2	50
		2号炉	1月17日	1.3	50
令和2年度	上半期	1号炉	8月27日	4.8	50
		2号炉	8月28日	2.3	50
	下半期	1号炉	12月15日	1.5	50
		2号炉	12月15日	0.56	50
令和3年度	上半期	1号炉	8月26日	3.4	50
		2号炉	8月27日	1.8	50
	下半期	1号炉	1月26日	0.91	50
		2号炉	1月26日	0.44	50
令和4年度	上半期	1号炉	9月2日	6.4	50
		2号炉	9月2日	9.7	50
	下半期	1号炉	12月16日	2.00	50
		2号炉	12月16日	1.90	50