

水銀排出濃度 測定結果（南部清掃工場）

年度		号炉	全水銀【単位：ug/m ³ N】		
			採取日	排出濃度	基準値
令和6年度	上半期	1号炉	8月28日	2.2	50
		2号炉	8月29日	5.0	50
	下半期	1号炉	12月19日	1.1	50
		2号炉	12月19日	1.6	50
令和7年度	上半期	1号炉	9月4日	4.6	50
		2号炉	9月5日	6.1	50
	下半期	1号炉	12月16日	28.0	50
		2号炉	12月16日	4.0	50