

ばい煙濃度 測定結果（南部清掃工場）

年度	測定年月日	計量項目		計量結果		排出基準	
		名称	単位	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
令和3年度	令和3年 5月20日	ダスト濃度	g/m ³ N	0.061	<0.00065	0.08	0.08
		いおう酸化物量	m ³ N/h	0.18	0.32	K値 17.5	
						69	70
		窒素酸化物濃度	ppm	110	130	250	250
	塩化水素	mg/m ³ N	57	47	700	700	
	令和3年11月15日	ダスト濃度	g/m ³ N	<0.00073	<0.00078	0.08	0.08
		いおう酸化物量	m ³ N/h	0.017	0.018	K値 17.5	
						69	70
窒素酸化物濃度		ppm	120	130	250	250	
塩化水素	mg/m ³ N	9.1	5.6	700	700		

※分析値の「<」は、検出下限値未満を示します。