

違反対象物一覧表

防火対象物		違反の内容			公表日	管轄消防署
名称	所在地	違反指摘事項	法令根拠等の条項	違反の位置等		
株式会社ハカマタ	能代市出戸本町 12 番 42 号	屋内消火栓設備の未設置	消防法第 17 条 第 1 項	防火対象物全体	令和 2 年 5 月 7 日	能代消防署
本間物産株式会社 ベル二ツ井店	能代市二ツ井町字塚ノ台 34 番地	屋内消火栓設備の未設置 スプリンクラー設備の未設置	消防法第 17 条 第 1 項	防火対象物全体	令和 5 年 9 月 6 日	二ツ井消防署

※令和 5 年 9 月 6 日更新