違 反 対 象 物 一 覧 表

防火対象物		違反の内容			公主 口	英 泰沙叶 翌
名称	所 在 地	違反指摘事項	法令根拠等の条項	違反の位置等	公表日	管轄消防署
有限会社グランドファ ミリー 家具のたなか	能代市畠町8番11号	屋内消火栓設備の 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	令和2年 5月7日	能代消防署
株式会社ハカマタ	能代市出戸本町12番 42号	屋内消火栓設備の 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	令和2年 5月7日	能代消防署
株式会社シャディハッピー	能代市字臥竜山39番 地5	屋内消火栓設備の 未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	令和2年 5月7日	能代消防署

[※]令和2年5月7日更新