
環境衛生課からのお知らせ



ばい煙・放流水質・ダイオキシン類の測定結果

《南部清掃工場》

○ばい煙濃度

	1号炉				2号炉			
	ダスト濃度（g/㎥N）	硫黄酸化物量（㎥N/h）	窒素酸化物濃度（ppm）	塩化水素濃度（mg/㎥N）	ダスト濃度（g/㎥N）	硫黄酸化物量（㎥N/h）	窒素酸化物濃度（ppm）	塩化水素濃度（mg/㎥N）
排出基準	0.05	69	200	326	0.05	70	200	326
R7.5.27測定	0.00073	0.89	115	13	0.00071	1.5	142	8.4

○ダイオキシン類排出濃度

単位：ng-TEQ/㎥N

	排ガス		
	測定日	結果	基準値
1号炉	R7.9.4	1.2	5
2号炉	R7.9.5	0.17	5

単位：ng-TEQ/g

	焼却灰			ばいじん（処理後）		
	測定日	結果	基準値	測定日	結果	基準値
1号炉	R7.9.3	0.0000000	3	R7.9.2	1.7	3
2号炉	R7.9.3	0.0000000	3	R7.9.3	1.6	3

《中央衛生処理場》

○放流水水質検査

	pH	BOD（mg/ℓ）	SS（mg/ℓ）	鉱油類含有量（mg/ℓ）	動植物油脂類含有量（mg/ℓ）	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物（mg/ℓ）	よう素消費量（mg/ℓ）	大腸菌群数（個/㎤）
基準値	5を超え9未満	600未満	600未満	5	30	380未満	220未満	3000
R8.5.26測定	7.3	8.0	47	2.0未満	2.0未満	1.0未満	48	150

ゴミ出しルールをきちんと守りましょう!

能代山本クリーンセンターにおいて、リチウムイオン電池が原因と考えられる発火が頻発しております。幸い大事に至っておりませんが、設備に支障が生じた場合、ごみを受け入れることができなくなりますので、搬入時には以下の注意点へのご協力をお願いいたします。

【搬入時の注意事項】

①電子機器等（電子タバコ、ゲーム機、ワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリー等）をごみに出す場合には、充電式電池を必ず取り外してください。
②電子機器から外せない場合や電池処分については、購入先やお住まいの市役所・役場にお問い合わせください。



※充電式電池…ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池
（リサイクルマークがついています。）

- ●能代市 環境衛生課 清掃係 ☎0185-89-2172
- ●藤里町 生活環境課 生活環境係 ☎0185-79-2115
- ●三種町 町民生活課 環境衛生係 ☎0185-85-4824
- ●八峰町 防災町民課 町民サービス係 ☎0185-76-4666

能代山本クリーンセンター ☎0185−74−6116

問合せ **能代山本広域市町村圏組合** 環境衛生課 ☎0185−89−2426