

環境衛生課からのお知らせ

ばい煙・放流水質・ダイオキシン類の測定結果



《南部清掃工場》

○ばい煙濃度

	1号炉				2号炉			
	ダスト濃度 (g/m ³ N)	硫黄酸化物量 (m ³ N/h)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	ダスト濃度 (g/m ³ N)	硫黄酸化物量 (m ³ N/h)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (mg/m ³ N)
排出基準	0.05	69	200	326	0.05	70	200	326
R7.5.27測定	0.00073	0.89	115	13	0.00071	1.5	142	8.4

○ダイオキシン類排出濃度

単位：ng-TEQ/m³N

	排ガス		
	測定日	結果	基準値
1号炉	R6.8.28	1.2	5
2号炉	R6.8.29	0.04	5

単位：ng-TEQ/g

	焼却灰			ばいじん（処理後）		
	測定日	結果	基準値	測定日	結果	基準値
1号炉	R6.8.27	0.000075	3	R6.10.22	2.2	3
2号炉	R6.8.27	0.0065	3	R6.10.22	2.1	3

《中央衛生処理場》

○放流水水質検査

	pH	BOD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	鉱油類含有量 (mg/ℓ)	動植物 油脂類含有量 (mg/ℓ)	アンモニア、アンモニウ ム化合物、亜硝酸化合物 及び硝酸化合物 (mg/ℓ)	よう素消費量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (個/cf)
基準値	5を超え9未満	600未満	600未満	5	30	380未満	220未満	3000
R7.5.27測定	7.4	8.7	38	2.0未満	2.0未満	1.0未満	36	29

ゴミ出しルールをきちんと守りましょう!



北部粗大ごみ処理工場への電子機器等（電子タバコやゲーム機、充電式掃除機等）の搬入の際に、充電式電池が付いたまま搬入されるケースが増加しています。全国的にも充電式電池（特にリチウムイオン電池）をごみとして出したことによる火災が増加していますので、十分にチェックしましょう。

【北部粗大ごみ処理工場搬入時等の注意事項】

- ① 電池内に残量のある状態で破碎すると破碎機内で発火するおそれがありますので電子機器等を搬入する際は、充電式電池を必ず取り外してください。（電子機器から充電式電池を取り外せない場合は、搬入不可となります。）
- ② 処分の際は購入先にお問い合わせください。なお、膨張しているなどの理由で引き取り不可場合がありますので、その際はお住いの市役所・役場にお問い合わせください。

※充電式電池…ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池
(リサイクルマークがついています。)

- 能代市 環境衛生課 清掃係 ☎0185-89-2172
- 藤里町 生活環境課 生活環境係 ☎0185-79-2115
- 三種町 町民生活課 環境衛生係 ☎0185-85-4824
- 八峰町 防災町民課 防災係 ☎0185-76-4666

問合せ

能代山本広域市町村圏組合 環境衛生課 ☎0185-89-2426